



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 10/16-0

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, дом 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 4087,4 кв.м.

- часть здания: (тир) 1 этажей (или на 1 этаже), 196,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18021,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1973г., последнего капитального ремонта: 2016

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым» (краткое- МБОУ «СШ№11»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297407 Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, дом 21

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297400 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 45

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 840 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: автобус 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, ступеньки высотой до 15 см).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ВНД</u>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ВНД</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ВНД</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ВНД</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ВНД (к, о, г, с, у)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ВНД (к, о, г, с, у)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ВНД (к, о, г, с, у)</u>
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<u>ВНД (к, о, г, с, у)</u>

4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – залы для обслуживания	ВНД (к, о, г, с, у)
4.3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты)	ВНД-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (к, о, с, г, у)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, рассмотреть возможность организации автостоянки, организовать освещение территории, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, установить поручни согласно норматива на лестнице главного входа, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстремальных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха. необходимо предусмотреть возможность оборудования учебных мест электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность дублирования информации для обучения сурдопереводом;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, обустроить входы в здание съездами, оборудовать входные двери смотровыми панелями; привести высоту порогов входных дверей к нормативу, оборудовать как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов, привести ширину дверных проемов к нормативу, привести высоту порогов к нормативу, рассмотреть возможность установки лифтового устройства в холле здания для обеспечения доступа инвалидов передвигающихся на кресле-коляске к верхним этажам здания, рассмотреть возможность оборудования учебных помещений специализированной мебелью пред назначенной для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, требуется установка нормативных поручней на лестнице, ведущей к площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, привести высоту порогов к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения для данной категории инвалидов, установить на лестницах нормативные поручни;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Кап. ремонт,
2.	Вход (входы) в здание	Кап. ремонт,
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Кап. ремонт,
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Кап. ремонт,
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Кап. ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Кап. ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Кап. ремонт
8.	Все зоны и участки	Кап. ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в течении от года до пяти лет

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ПСД при положительной экспертизе МЧС
РФ

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» мая 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № 2 от «16» мая 2016 г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» 20 ____ г.

Приложение 1

к паспорту доступности № 10/16-0

от « 16 » мая 2016 г.

№ п/п	Обеспечение условий доступности	Замечания	Рекомендации
1	Возможность самостоятельного передвижения по территории, входа и выхода из объекта, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Остановка общественного транспорта удалена от объекта	
2	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	-	
3	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;	Отсутствует кнопка вызова Есть наружный пандус, но он не соответствует требованиям Не оборудовано санитарно-гигиеническое помещение Отсутствует звуковая и зрительная информация для инвалидов	
4	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;	-	
5	Допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;	-	
6	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	-	